

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБУ "СПОР по спортивной борьбе"

Тип объекта Спортивные комплексы

Место нахождения (адрес) г. Армавир ул. Новороссийская 2

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе"; Юридический адрес: 352931, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2; Директор - Айрапетян Анатолий Леонович; тел: 8-918-249-18-19

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2302045040

Телефон: 2-13-47

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2017

Фактическая дата обследования: 01.02.2017

Организация: МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва по спортивной борьбе"

Должность лица: Директор

ФИО: Айрапетян Анатолий Леонович

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Путь к входу в здание					
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Вход					
Входная площадка					
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Дверь входная наружная								
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4		Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5		Не требуется		
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4		Соответствует		
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе								
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К		не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15		Соответствует		
Длина марша пандуса	К		не более 9,0 м.	п. 4.1.14		Соответствует		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13		Не требуется		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О		наличие	п. 4.1.15		Наличие		
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.	п. 4.1.15		Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.	п. 4.1.15		Соответствует		
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О		наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)		Наличие		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15		Соответствует		
Уклон пандуса (высота / длина)	К		не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14		Соответствует		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)								
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4	п. 5.2.4		Соответствует		

				см.				
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)								
Высота порога двери	К			не более 1,4 см.	п. 5.1.4			Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных половен дверей	С			наличие	п. 5.1.5			Не требуется
Ширина проема одной створки двери в свету	К			не менее 0,9 см.	п. 5.1.4			Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С			не более 30 см.	п. 5.2.7			Соответствует
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С			не более 10 см.	п. 5.2.7			Соответствует
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К			не менее 0,9 м.	п. 5.2.4			Соответствует
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К			не менее 1,2 м.	п. 5.2.1			Соответствует
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К			не менее 1,5 м.	п. 5.2.1			Соответствует
Зона оказания услуги								
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.								
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К			не более 0,85 м.	п. 7.1.9			Соответствует
Количество мест для инвалидов-	К			не менее	п. 7.1.7			Соответствует

колясочников			1%			
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7		Соответствует
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	п. 7.1.9		Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)	п. 5.3.2		Соответствует
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6		Наличие
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Наличие
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6		Наличие
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11		Соответствует
Средства информации						
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У		от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6		Соответствует
Информация о назначении	К, С, Г,		наличие	п. 5.5.8		Наличие

помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	У				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект доступен	X	Степень доступности объекта				Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г	К	О	С	Г
	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Объект недоступен					
-------------------	--	--	--	--	--

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Участки и территории доступны
Вход	Вход доступен
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) доступны
Зона оказания услуги	Зона оказания услуги доступна
Санитарно-гигиеническое помещение	Санитарно-гигиеническое помещение доступно
Средства информации	Средства информации предусмотрены

«01» февраля 2017 г.

Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в городе Армавире

Должность лица, составившего Паспорт



[Handwritten signature]

подпись

О.Н. Фисенко
Ф.И.О.